

# Ausschreibungstext für UBA Tec Rohrabschottung R90 nach aBG Nr. Z-19.53-2564 durch F90-Decken „System UBA-KS-Manschette“

## für Kunststoffrohre

Pos.	Anzahl	Bezeichnung	EP	GP
.....	.....	<p>Feuerwiderstandsfähige Rohrabschottung für Rohrleitungen aus Kunststoff „System UBA-KS-Manschette“ durch Decken nach allgemeiner Bauartgenehmigung (aBG) Nr. Z-19.53-2564            Feuerwiderstandsfähigkeit: feuerbeständig            bestehend aus: UBA-KS-Manschette (allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) Nr. Z-19.17-2293 incl. Kennzeichnungsschild</p> <p>Bei der Rohrmanschette, bestehend aus einem Edelstahlblechgehäuse und einer Brandschutzeinlage, können die Laschen einbetoniert oder mit nur drei Schrauben befestigt werden, falls die vierte Schraube aus Platzgründen nicht angebracht werden kann.            Mindestdeckenstärke: 150 mm</p> <p>Montage gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung und Montageanleitung</p> <p>Deckenstärke:.....            Kunststoffrohr:.....            DN .....</p> <p>liefern und herstellen.</p>	.....	.....
.....	.....	<p>PE-Schaumstoffstreifen 4 mm dick, normalentflammbar für den Schallschutz für das o.g. Kunststoffrohr.</p> <p>liefern und herstellen.</p>	.....	.....
.....	.....	<p>Betonschrauben zur Befestigung der „UBA-KS-Manschette“ an der Decke mit Nachweis für gerissenen und ungerissenen Beton ETA-15/0784</p> <p>liefern und herstellen.</p>	.....	.....