

# Ausschreibungstext für UBA Tec Rohrabschottung R90 nach abP Nr. P-BWU03-I 17.6.1 durch F90-Decken

## für Gussrohr mit/ohne Gussrohranschluss

Pos.	Anzahl	Bezeichnung	EP	GP
.....	.....	<p>Rohrabschottung für Gussrohr durch F90-Decken Typ „UBA Tec Rohrabschottung für nichtbrennbare Rohrleitungen“ Feuerwiderstandsklasse R90 gemäß DIN 4102 Teil 11 mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis (abP) Nr. P-BWU03-I 17.6.1 bestehend aus: UBA-Flex innerhalb der Deckenöffnung Mindestdeckenstärke: 180 mm</p> <p>Deckenstärke:..... Gussrohr DN.....</p> <p>liefern und herstellen.</p>	.....	.....
		Ergänzung:		
.....	.....	<p>Weiterführende Dämmung zu v. g. Rohrdurchführung gemäß Einbausituation B des abP's Nr. P-BWU03-I 17.6.1 UBA-W4-Matte / UBA-W9-Matte*, 300 mm lang *- Nichtzutreffendes streichen</p> <p>liefern und herstellen.</p>	.....	.....
.....	.....	<p>Kennzeichnungsschild Aufkleber zur Kennzeichnung der „UBA Tec Rohrabschottung für nichtbrennbare Rohrleitungen“ der Feuerwiderstandsklasse R90 nach ABP P-BWU03-I 17.6.1</p> <p>liefern und herstellen.</p>	.....	.....