

Ausschreibungstext für UBA Tec Rohrabschottung R90 nach abZ Nr. Z-19.17-2075 (Mischinstallation) durch F90-Decken

für Gussrohrdurchführung mit/ohne Anschluss von Kunststoffrohr

Pos.	Anzahl	Bezeichnung	EP	GP
.....	<p>Rohrabschottung für Rohrleitungssysteme aus Metall- und ggf. Kunststoffrohren durch F90-Decken „System UBA Tec Brandschutzverbinder UBA-BV“ Feuerwiderstandsklasse R90 gemäß DIN 4102 Teil 11 mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZ) Nr. Z-19.17-2075</p> <p>UBA-BV Brandschutzverbinder als Zweischrauben-Verbinder mit durchgehender Dichtung und mechanischem Schutz (geprüft als Verbinder nach DIN EN 877) im Gussrohrstrang inklusive Kennzeichnungsschild</p> <p>Mindestdeckenstärke: 180 mm</p> <p>Montage gemäß allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung und Montageanleitung</p> <p>Gussrohr DN</p> <p>liefern und herstellen.</p>
.....	<p>UBA-Flex innerhalb der Deckenöffnung zu v. g. Rohrabschottung mit der abZ Nr. Z-19.17-2075 für Brand- und Schallschutz</p> <p>Mindestdeckenstärke: 180 mm</p> <p>Gussrohr DN</p> <p>liefern und herstellen.</p> <p>ggf. Ergänzung:</p>
.....	<p>Weiterführende Dämmung oberhalb der Decke zu v. g. Rohrabschottung mit der abZ Nr. Z-19.17-2075 bestehend aus: UBA-W4* / W9-Matte*, 300 mm lang</p> <p>*- Nichtzutreffendes streichen</p> <p>liefern und herstellen.</p>