

Leistungserklärung Nr. LE_UBA001	
Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:	UBA Tec Rohrabschottungssystem UBA-BV bestehend aus: UBA-BV Brandschutzverbinder UBA-Flex Rohrumwicklung UBA-W4- bzw. UBA-W9-Matte
2. Vorgesehene Verwendungszwecke:	Geschossweise Abschottung von Gussrohren (ggf. mit Anschluss von Kunststoffrohren) oder von Kunststoffrohren in feuerwiderstandsfähigen Decken
3. Hersteller:	UBA Tec Europa GmbH Markgrafendamm 5 D-10245 Berlin
System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:	System 1
 Europäisches Bewertungsdokument: Europäische Technische Bewertung: Technische Bewertungsstelle: Notifizierte Stelle: 	EAD 350454-00-1104, September 2017 ETA-022/0622 - 07.09.2022 ETA Danmark A/S 0761
6. Erklärte Leistung(en)	
Wesentliche Merkmale	Leistungen und Normen
Sicherheit im Brandfall (BWR 2):	
Brandverhalten	UBA-BV, UBA-Flex, UBA-W4- bzw. UBA-W9-Matte nach Euroklasse E gemäß EN 13501-1 ETA-22/0622 – 07.09.2022 EAD 350454-00-1104, September 2017



Der Feuerwiderstand EI 90 oder EI 120 ist abhängig vom Einbau der Abschottung und deren Bestandteilen, aus denen die Abschottung besteht. EN 13501-2 klassifiziert ETA-22/0622 EAD 350454-00-1104, September 2017
NPD NPD NPD
NPD NPD NPD NPD NPD Nutzungskategorie Z1
NPD
NPD NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 6.

Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der unter 3. genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Name: Burkhard Wollborn Funktion: Geschäftsführer

Ort: Berlin

Datum: 07.03.2023

Interschrift: 3. Willborg